

# Kontrole w 2022 roku

1	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Specj. Ds. BHP Inspektor ds. PPOŻ
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-08-30
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki; w tym teren placówki i wokół budynku placówki
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-08-30
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
2	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	PSSE w Wolsztynie
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-09-02
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną: - stanu technicznego budynku, - mikroklimatu pomieszczeń, - stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, - dożywiania dzieci, - systemu pierwszej pomocy, - terenu wokół budynku, - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-09-02
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
3	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Grześkowiak Karpicko
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-10-25
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Ocena stanu technicznego gazomierza, szczelności połączeń z gazomierzem, przewodów i urządzeń gazowych
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-10-25
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Zgodność instalacji gazowej z przepisami zgodna.
4	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Bogdan Grześkowiak – Mistrz Kominiański, Wolsztyn
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-10-25
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Opinia nr 43/2022 z przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w spr. ustalenia prawidłowości podłączenia, sprawdzenie techniczne sprawności przewodów kominowych, wentylacyjnych i nawiewnych i urządzeń grzewczych, drożności oraz ciągu przewodów kominowych.
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-10-25
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
5	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Muller serwis Janowiec 11, Nowe Kramsko
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-11-02
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Okresowy przegląd central wentylacyjnych dachowych (nawiewowo – wywiewowej)
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-11-08
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Urządzenie pozostawiono sprawne, włączone
6	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Diagrolmet
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-11-08
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola stanu technicznego hydrantów przeciwpożarowych stanowiących zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych obiektów.
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-11-08
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag
7	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek, Wroniawy
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	2022-11-24
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola oświetlenia dróg ewakuacyjnych w badanym obiekcie
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	2022-11-24
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	Brak uwag

**METRYKA:**

Liczba wyświetleń:	1402
Utworzono dnia:	2022-10-12 08:15:00
Osoba wprowadzająca informację:	Anna Markiewicz
Osoba odpowiedzialna:	Małgorzata Sikora